



**МЧС РОССИИ**  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
**МЧС РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
Отдел надзорной деятельности и  
Профилактической работы  
г. Шебекино и Шебекинского района

« 30 » января 2017 г.  
№66-2-9-11  
309290 г. Шебекино, ул. Ленина д. 38  
тел. 4-14-58, факс 2-24-67

Заведующему МБДОУ «Детский сад «Ромашка»  
наименование организации

Галушко Татьяне Александровне  
Ф.И.О.

Шебекинский район, с. Белянка, ул. Школьная, 21  
адрес места нахождения

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 14

«30» января 2017 г.

город Шебекино

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, старший инспектор ОНД и ПР г. Шебекино и Шебекинского района лейтенант внутренней службы  
Нырковский Филипп Сергеевич.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы на должностное лицо Заведующего МБДОУ «Детский сад «Ромашка»  
Галушко Татьяны Александровны

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся по адресу: Белгородская область, Шебекинский район, с. Белянка, ул. Школьная, 21

(ненужное зачеркнуть)

(юридический

адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что

«30» января 2017 г. в «15» час «30» мин в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» по адресу: Шебекинский район, с. Белянка, ул. Школьная, 21, при проведении плановой проверки по надзору, нарушила требования нормативных документов по пожарной безопасности в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме»),

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса; в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность; тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.], имеющая к отношению к делу; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно: - руководитель организации не организовал проведение проверки наружного и внутреннего водопровода не реже 2 раза в год (весна, осень) с составлением соответствующего акта.

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события; в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**Вам необходимо:**

1. Организовать проведение проверки наружного и внутреннего водопровода не реже 2 раз в год (весна, осень) с составлением соответствующего акта.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: г. Шебекино, ул. Ленина, 38.

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Ф.С. Нырковский

(подпись) лица, вынесшего представление)

(расшифровка

подписи)

**Представление получил(а):** Заведующий МБДОУ «Детский сад «Ромашка»  (Т.А. Галушко)

(дата, должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

представление направлено: 30.01.2019 г. на руки  
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)